REACCIÓN AL FUEGO

Solicitante:

CORKUP INNOVACION EN PRODUCTOS DE CORCHO,

Calle Carpinteros, 12
ES-41907 Valencina de la Concepción
Sevilla

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2025LP0088.

CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 25LP0088

La muestra referenciada como:

"PANEL DECORATIVO CORCHO IGNÍFUGO"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020, EN 13823:2020 + A1:2022. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

"B-s1,d0"

Fecha de emisión

2 de abril de 2025

Date: 19/06/2025 8:55:11
Digitally Signed by:DAVID MARSET GIMENO - NIF:21697288P

Joan Risueño
Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego